

**КОМИТЕТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТЭК  
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

«25» февраля 2014 г.

№ 22

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Губернатора Курской области от 27.03.2012 г. №158-пг «Об уполномоченном органе по утверждению нормативов потребления коммунальных услуг» и в целях исполнения предписания Государственной жилищной инспекции Курской области от 06.02.2014 года № 721 **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести изменения в приложение №2 к приказу комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области от 03 июля 2012 г. № 44 (в редакции приказа от 25.09.2012 г. №76), утвердив нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды, определенные расчетным методом, в объеме:

Этажность здания	Норматив расхода электроэнергии на освещение мест общего пользования, кВт.ч/м <sup>2</sup> /месяц	Норматив расхода электроэнергии на работу лифтов, кВт.ч/м <sup>2</sup> /месяц	Норматив расхода электроэнергии на работу насосов и аппаратуру управления насосами подачи холодной воды, кВт.ч/м <sup>2</sup> /месяц	Норматив расхода электроэнергии на работу циркуляционных насосов отопления и ГВС, кВт.ч/м <sup>2</sup> /месяц	Норматив расхода электроэнергии на работу систем противопожарной автоматики и дымоудаления, кВт.ч/м <sup>2</sup> /месяц
1 - 3-х этажные дома	0,74				0,02
4 - 5-ти этажные дома	0,74		0,25	0,1	0,02
6 - 9-ти этажные дом	0,86	1,15	0,31	0,11	0,02
10 -15-ти этажные дома	0,86	1,18	0,33	0,12	0,02
16 и более этажные дома	0,86	1,17	0,35	0,14	0,02

Примечание: При расчете объемов потребления электрической энергии на общедомовые нужды учитывается общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (помещения в доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе

межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы).

2. Приказ вступает в силу с 1 марта 2014 года и подлежит официальному опубликованию в 10-дневный срок со дня его подписания.

Председатель комитета



С.В.Шаталов